

Hot media hazard. Before removing actuator from valve or opening the valve, ensure that the valve control medium is isolated and relieve the pressure. Work should only be carried out by a competent engineer.



Fara för varma media. Innan ställdonet avlägsnas från ventilen eller ventilen öppnas skall trycklöshet säkerställas över ventilen. Arbetet skall utföras av för ändamålet behörig tekniker.



